

N° de l'ordre de travail

3991051

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080159 - Suite à un dégât des eaux je n'ai plus de climatisation. Serait il possible de m'envoyer un technicien pour vérifier cela s'il vous plait.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bordeaux Meriadeck - Général

Observations

la fuite dans le tuyau de condensat a été réparée
les filtres ont été nettoyés
la climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

26-08-2022 22:17:20

Terminé le

31-08-2022 13:59:18

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX MERIADECK

Adresse

C CIAL AUCHAN MERIADECK - CCial
33000
BORDEAUX

ACTIFS**LIEU (GERAL)**


Nom

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX MERIADECK - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu
SFR DISTRIBUTION BORDEAUX MERIADECK - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
Wespak

A2. Modéle
HPG5

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(31-08-2022 13:59:45)