

N° DE L'ORDRE DE TRAVAIL

3608464

ZONE ET TYPE

AVAC - Avarias - Outros

DESCRIPTION

22060009 - Bonjour nous avons la clim uniquement au niveau du magasin surface de vente en revanche pour ce qui est du bureau nous n'avons pas de retour de clim j'entends bien la soufflerie mais aucune ventilation de sort

LIEU

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE BONNVEINE - Geral

OBSERVATIONS

le thermostat de réserve a les 2ème et 3ème vitesses cassées
je dois changer le même

STATUT

Finalisé

PRIORITÉ

 **Normal**

SIGNALÉ À

08-06-2022 19:05:23

TERMINÉ LE

10-06-2022 11:42:09

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

ADRESSE

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

EMAIL

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE BONNVEINE

ADRESSE

C Cial Bonneveine, 112 Av. de Hambourg, 13008 Marseille, França
MARSEILLE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

NOM

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE BONNVEINE - GERAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(10-06-2022 11:43:16)