

N° de l'ordre de travail

4006628

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080172 - bonjour notre climatisation ne fait plus de froid .  
pourtant on fait attention a ne pas la regler trop basse

Lieu

SFR DISTRIBUTION Chalon Sur Saone - Général

Observations

la climatisation ne fonctionnait pas correctement car les filtres étaient complètement bloqués par la  
poussière

le nettoyage général a été fait

filtres

Ventilateurs

et radiateurs

ça fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

30-08-2022 10:03:22

Terminé le

02-09-2022 13:47:01

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS**

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION CHALON SUR SAONE

Adresse

C CIAL CARREFOUR SUD - CCial  
71100  
CHALON SUR SAONE

**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION CHALON SUR SAONE - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

