

N° de l'ordre de travail

4007905

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080179 - Suite à mon mail de jeudi dernier, je suis le process et fait une demande écrite sur le site.

Comme je l'expliquais, l'installation n'est absolument pas aux normes, sans possibilité de choisir la température

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris La Defense - Général

Observations

la température du cta est automatiquement régulée. la machine fonctionne correctement J'ai un peu fermé le registre du backoffice pour qu'il ne fasse pas si froid vous avez besoin d'un thermomètre -30 à 50c celui du magasin est cassé. 2 filtres G4 avec des mesures de 870,50 x 430,50 x 4,5 mm sont nécessaires

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

30-08-2022 13:14:53

Terminé le

02-09-2022 10:49:06

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS LA DEFENSE

Adresse

C CIAL LES QUATRE TEMPS - CCial
92800
PUTEAUX

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS LA DEFENSE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(02-09-2022 10:52:29)