

N° de l'ordre de travail

4042290

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090033 - Bonjour ,  
La clim de la surface de vente ne fonctionne pas.  
Merci de votre aide

Lieu

SFR DISTRIBUTION Marseille Valentine - Général

Observations

les pompes à condensat ont été nettoyées. et sondes d'eau du même

la climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

06-09-2022 16:05:52

Terminé le

12-09-2022 09:35:53

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE VALENTINE

Adresse

C CIAL GEANT ENTREE DROITE - CCial  
13011  
MARSEILLE

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE VALENTINE - GÉNÉRAL

## TÂCHES


Correction (Dysfonctionnement)

Effectué 

Description

Correction

Photos de tâches



FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(12-09-2022 09:36:27)