

N° de l'ordre de travail

**4053087**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22090048 - Description :

Suite à un appel du magasin, la clim fonctionne mais a cessé de souffler de l'aire froid subitement.

Merci d'intervenir. Sylvain

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montpellier Polygo - Général

Observations

la machine avait les filtres.

Air complètement bouché

filtres à eau bouchés

l'approvisionnement en eau froide atteint 27g

raison pour laquelle il ne fait pas froid

la machine fonctionne sans capot, et le retour se fait au-dessus du plafond et non par la grille existante dans la boutique

fermeture urgente ouverture manquante, haut 1350x250

taule placé 1350x250. matériel utilisé 10 vis, ruban aluminium.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

08-09-2022 17:06:55

Terminé le

11-10-2022 16:34:26

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO

Adresse

C CIAL DU POLYGONE - CCial  
34000  
MONTPELLIER

**ACTIFS****LIEU (GERAL)**


Nom

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO - GÉNÉRAL

TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type  
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU  
Lieu  
SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO - GÉNÉRAL  
Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES


A1. Marque  
Carrier

A3. N° de Série  
2050020000796

A4. Année de fabrication  
2020

## TÂCHES

## FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(11-10-2022 16:43:14)