

N° de l'ordre de travail

4053087

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090048 - Description :

Suite à un appel du magasin, la clim fonctionne mais a cessé de souffler de l'aire froid subitement.

Merci d'intervenir. Sylvain

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montpellier Polygo - Général

Observations

la machine avait les filtres.

Air complètement bouché

filtres à eau bouchés

l'approvisionnement en eau froide atteint 27g

raison pour laquelle il ne fait pas froid

la machine fonctionne sans capot, et le retour se fait au-dessus du plafond et non par la grille existante dans la boutique

fermeture urgente ouverture manquante, haut 1350x250

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

08-09-2022 17:06:55

Terminé le

09-09-2022 11:57:35

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO

Adresse

C CIAL DU POLYGONE - CCial
34000
MONTPELLIER

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(09-09-2022 11:57:59)