

N° de l'ordre de travail

4058741

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090057- Dans la salle de réunion en haut, il faut faire un entretien de la climatisation qui a été oubliée la dernière fois car quand on l'allume, elle fuit et nous avons eu des grosses flaques d'eau qui ont un peu gondolées le parquet à l'étage

Lieu

SFR DISTRIBUTION Clermont 11 Nov - Général

Observations

réparation terminée le tuyau de condensat était bouché

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

09-09-2022 17:09:32

Terminé le

10-10-2022 12:18:22

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CLERMONT 11 NOV

Adresse

25 RUE DU 11 NOVEMBRE - CVille
63000
CLERMONT FERRAND

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION CLERMONT 11 NOV - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(10-10-2022 12:23:54)