

N° de l'ordre de travail

4076905

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090078 - bonjour, la climatisation fuit

Lieu

SFR DISTRIBUTION Villeurbanne - Général

Observations

réparation terminée condensat testé pompe à eau testée tout fonctionne correctement

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

13-09-2022 17:30:53

Terminé le

04-10-2022 16:40:12

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION VILLEURBANNE

Adresse

7 RUE PAUL VERLAINE - CVille
69100
VILLEURBANNE

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION VILLEURBANNE - GÉNÉRAL

TÂCHES

SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(04-10-2022 16:40:24)