

N° de l'ordre de travail

4092146

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090094 - Bonjour.

Pourriez-vous intervenir sur site comme au mois de juillet.

Les odeurs provenant de la climatisation sont de nouveau présente.

Merci d'avance. Sylvain.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Martigues - Général

Observations

démontage et

Montage

Les machines intérieures ont été entièrement nettoyées.

.Démonté

bacs à condensat

.Miroir des Machines

.Tous les composants électriques

.Nettoyage des radiateurs,

.Désinfection antibactérienne

Nettoyage et réglage des pompes à condensats

la climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

16-09-2022 12:15:05

Terminé le

20-09-2022 12:38:01

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140

4705-157 Ferreiros

Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARTIGUES

Adresse

42 QUAI DU GENERAL LECLERC - CVille

13500






MARTIGUES


ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MARTIGUES - GÉNÉRAL

TÂCHES**FICHIERS**





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(20-09-2022 12:38:32)