

N° de l'ordre de travail

**3665893**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

° CP22060009 - Nous avons un problème de climatisation au sein du magasin. Lors de fortes chaleurs, elle ralentie et n'est pas assez puissante. Des techniciens sont venus et ont dit qu'ils ne pouvaient hélas rien faire.

Comme l'année dernière, je reviens vers vous pour demander 3 ventilateurs pour les collaborateurs s'il vous plaît.

La demande est assez urgente car nous atteignons les 27 degré dans l'agence

Lieu

SFR DISTRIBUTION Marseille Prado - Général

Observations

machine fonctionnant correctement. aucun dysfonctionnement n'a été détecté

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

22-06-2022 15:13:30

Terminé le

04-07-2022 09:34:32

les câbles et le tuyau de condensat qui bloquaient l'accès à la machine ont été déverrouillés au-dessus du faux plafond pour un meilleur entretien de la machine. il y a un problème pour le bon fonctionnement de la machine court-circuit entre la reprise et l'expulsion d'air dans les 2 grilles à l'extérieur du magasin

le faux plafond a été nettoyé car il était très poussiéreux

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE PRADO

Adresse

105 AVENUE DU PRADO - CVille  
13008  
MARSEILLE


**ACTIFS****LIEU (GENERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE PRADO - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



4

SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(06-07-2022 11:04:40)