

Référence :
Demandeur : MAHEU SYLVAIN
Délai :
Os :
Code ana : 5509
Site : SFR EVREUX Chartraine
9 RUE CHARTRAINE 27000 EVREUX

Contact technique :
Laura OUGIER
lougier@crea-maint.fr
0476408622

RAPPORT D'INTERVENTION IN021583/1 - Dossier 00031995

CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :

Besoin client enregistré : 22/09/2022 16:31
Demande planifiée :
Date réelle d'intervention : 23/09/2022
Validée par : Romain

DETAILS DE L'INTERVENTION :

Diagnostic (si devis établi) :
Solution technique proposée (si devis établi) :

Cause vérifiée : Vieillesse normal - usure
Hublot à LEDs HS

Action réalisée : Remise en état partielle
Réglage de l'interrupteur automatique WC

Actions à mener : L'interrupteur automatique WC doit être remplacé car celui ci ne fonctionne plus

Préconisations : Je lance une suite

Statut final : Fonctionnel

VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :

Laura OUGIER
Tél : 0476408622
Mail : lougier@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :
com.maintenance@crea-maint.fr
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500