

N° de l'ordre de travail

4129043

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090138 - Bonjour,
Les climatisations créent une odeur désagréable et le tableau affiche "nettoyage filtre".
Merci d'intervenir s'il vous plait

Lieu

SFR DISTRIBUTION Angouleme Champnier - Général

Observations

les filtres étaient bouchés et odorants ont été nettoyés et désinfectés.

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

23-09-2022 11:43:07

Terminé le

06-10-2022 13:03:04

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaïssa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ANGOULEME CHAMPNIER

Adresse

C CIAL GEANT ANGOULEME NORD - CCial
16430
CHAMPNIERS

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION ANGOULEME CHAMPNIER - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(06-10-2022 13:03:16)