



**GMS MAINTENANCE**  
12 allée des Chaumes  
38640 CLAIX, France

Téléphone : 07 70 27 36 89 - 06 31 53 85 17

Adresse email : contact.gmsmaintenance@gmail.com

Numéro TVA : FR84852191196

DEVIS	
N°	Date de création
D/2065	09/11/2022

**SFR DISTRIBUTION**  
124 boulevard de Verdun  
92400 COURBEVOIE, France

Demande devis #DE22100016  
Espace SFR - POITIERS BEAULIEU (1145)  
Remise en conformité électrique selon rapport du bureau de contrôle VERITAS  
Numéro d'affaire : 7895312  
Référence du rapport : 7895312/20.16.1.P  
Rédigé le : 14/06/2022

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
<b>Main d'œuvre corrective - Forfait 1/2 journée à une électricien</b> CENTRE COMMERCIAL GEANT > SFR > REZ DE CHAUSSEE > SURFACE DE VENTE  Observation 1 : Reposer le capot de protection sur la goulotte sous la caisse principale - Refixation de l'ensemble des capots et bouchons de la goulotte  CENTRE COMMERCIAL GEANT > SFR > REZ DE CHAUSSEE > LOCAL SERVEUR  Observation 2 : Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution - Remplacement du bloc différentiel avec une coupure générale.(en dehors des horaires d'ouverture)  CENTRE COMMERCIAL GEANT > SFR > REZ DE CHAUSSEE > ESCALIER RDC / S-SOL Observation 3 : Obturer les percements inutilisés sur le bloc de deux prises en haut de l'escalier - Mise en place de la sortie de câble au-dessus de la porte du sous-sol	1 Forfait	220,00	220,00
<b>Fourniture d'un bloc différentiel 4P 125A AC 300MA LEGRAND</b>	1 Unité	529,84	529,84
<b>Fourniture d'une sortie de câble Mosaic LEGRAND</b>	1 Unité	16,65	16,65
<b>Déplacement correctif</b>	1 Forfait	55,00	55,00
<b>Total HT</b>			821,49
<b>Montant TVA (20%)</b>			164,30
<b>Total TTC</b>			985,79
<b>À payer</b>			<b>985,79 €</b>

Date et signature du client précédée de la mention  
'Bon pour accord'