

SFR DISTRIBUTION
124 Boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Objet : ATTESTATION LDR

St André de Corcy, le 28/11/2022

Site : SFR Nice Lingostière (1056)
DI N° : 232405
ELAN : CP22090163

Madame, Monsieur,

Je soussigné Jean François PIARD, Directeur Général de la société PRESTA MAINTENANCE, atteste que les travaux de levée de réserves électriques suivants ont bien été réalisés en date du 13/10/2022.

Attestation de levée de réserves No. Rapport : Véritas- 7910284/56.9.1.P du 03/02/2022

Obs No. 1 : Evacuation

Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité en haut de l'escalier

Obs No. 2 : Locaux et récepteurs électriques


Refermer la boîte de dérivation sous le bureau à droite de l'entrée

Travaux réalisés :

- Fourniture et remplacement d'un bloc de secours d'évacuation en haut des escaliers
- Fourniture et remplacement d'une boîte de dérivation sous le bureau à l'entrée

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jean François PIARD
Directeur Général



PRESTA MAINTENANCE
ZI La Vernangère - 208 Rue de l'Industrie
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél. +33 (0)4 72 26 04 94
contact@presta-maintenance.fr
Siret : 881 214 365 00010 / Code APE 7022Z
N° de TVA : FR63 881 214 365