

N° de l'ordre de travail

**3661484**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

DI17648 - PROBLEME DE CLIMATISATION. Il souffle de l'air chaud. Entretien annuel fait le 31/05 mais le probleme

persiste. demande d'intervention urgente svp

Lieu

SFR DISTRIBUTION Angers Anjou - Général

Observations

il a été vérifié que l'eau du centre commercial circule mais à une température élevée, ce qui rend difficile le refroidissement correct du gaz par la machine. les anomalies ont été annulées dans la machine et des tests ont été effectués sur l'équipement avec différents démarrages et arrêts afin de voir si des erreurs se reproduisaient. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

21-06-2022 16:32:00

Terminé le

01-07-2022 14:54:07

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION ANGERS ANJOU

Adresse

C CIAL ESPACE ANJOU - CCial  
49000  
ANGERS


**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION ANGERS ANJOU - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(01-07-2022 14:54:41)