



## ATTESTATION DE PASSAGE POUR LEVEE DE RESERVE ELECTRIQUE

Date attestation : Le 17/11/2022

Dossier : IN022176/1

Nom Bureau de contrôle / n° et la date du rapport : N° : Veritas : 7895312/138.17.1.P

Date du passage du contrôleur : 29/09/2022

Site : [SFR AMIENS Glisy](#)

C CIAL DE GLISY RN29 ZAC AMIENS LES PILOT

80440 GLISY

Observation :

1 Observation :

Meuble vitrine présentoir téléphone : Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms). Présence d'une tension résiduelle de 5 à 7 volts

Je soussigné Alexandre LEOPOLD représentant de la société CREA MAINTENANCE, atteste le passage du technicien pour la remise en conformité électrique :  
7921819/135.9.1.RVRE

**CREA MAINTENANCE**  
LEADERS PARC - Bâtiment A3  
3, Chemin des Cytises  
69340 FRANCHEVILLE  
Tél : 04 72 27 49 44 - Fax : 04 78 08 59 70  
N° SIREN : 844 880 500

### CREA MAINTENANCE

Leader parc – 3 Chemin des Cytises – Bâtiment A3 – 69340 FRANCHEVILLE  
Tel : 04 72 27 49 44 – Email : [maintenance@crea-maint.fr](mailto:maintenance@crea-maint.fr)  
Siret : 8448805000013 – APE : 7490B  
TVA intracommunautaire : FR84844880500