

N° de l'ordre de travail

3684814

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22060014 - Bonjour,  
Je v'refais une demande pour la fuite de la Clim dans mon bureau, j'ai déjà eu une intervention il y'a deux semaines mais là fuite est de retour

Lieu

SFR DISTRIBUTION Angers Alsace - Général

Observations

la pompe à condensat de la machine de bureau a été remplacée. des tests ont été effectués sur son fonctionnement. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

27-06-2022 09:04:01

Terminé le

01-07-2022 09:58:59

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ANGERS ALSACE

Adresse

12 RUE D'ALSACE - Cville  
49100  
ANGERS

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)


Nom

SFR DISTRIBUTION ANGERS ALSACE - GÉNÉRAL

## TÂCHES

---

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(01-07-2022 10:00:13)