

Référence :

Demandeur : MAHEU SYLVAIN
Délai :
Os :
Code ana : 1823
Site : SFR BERCK SUR MER
C CIAL CARREFOUR ZI DE LA VIGOGNE 62600
BERCK

Contact technique :

Sophie GROBET
sgrobet@crea-maint.fr
0476408619

RAPPORT D'INTERVENTION IN022237/2 - Dossier 00032608

CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :

Besoin client enregistré : 03/10/2022 17:39
Demande planifiée : 06/10/2022
Date réelle d'intervention : 03/11/2022
Validée par : MARCO

DETAILS DE L'INTERVENTION :

Diagnostic (si devis établi) : Le Bâti de la porte a été arraché à plusieurs reprises, il y a un manque de matière pour fixer correctement la gâche du verrou.
Solution technique proposée (si devis établi) : Il est préconisé de renforcer le bâti de l'armoire par une cornière aluminium.

Cause vérifiée : Vieillesse normal - usure
Bâti arraché à plusieurs reprises, manque matière pour fixer correctement la gâche du verrou.

Action réalisée : Remise en état totale
Renforcement du bâti de l'armoire par une cornière alu

Actions à mener :

Préconisations :

Statut final : Fonctionnel

VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :

Sophie GROBET
Tél : 0476408619
Mail : sgrobet@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24