

N° de l'ordre de travail

4210724

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100024 - Bonjour,

La clim ne génère plus d'air froid, pouvez prevoir une maintenance pour faire le point.merci

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Champs Elysees - Général

Observations

la climatisation ne fonctionnait pas...

L'échangeur TA est complètement ouvert

La pompe d'alimentation en eau du système est éteinte dans le panneau électrique

la vanne de remplissage était complètement fermée

Il fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

10-10-2022 10:06:16

Terminé le

12-10-2022 15:33:21

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS CHAMPS ELYSEES

Adresse

73 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - CVille
75008
PARIS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS CHAMPS ELYSEES - GÉNÉRAL

TÂCHES

Verification Generale (Dysfonctionnement)

Effectué 



Description

Verification generale du systeme

Photos de tâches



FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(12-10-2022 15:33:48)