

**Référence :**

Demandeur : GREGORY BARD /

Délai :

Os :

Code ana : 5568

Site : SFR VILLEBON

GALERIE CIALE AUCHAN 2 CHEMIN PLESSE 91140

VILLEBON SUR YVETTE

**Contact technique :**

Lylian JANOWSKI

ljanowski@crea-maint.fr

## RAPPORT D'INTERVENTION IN022699/2 - Dossier 00033065

**CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :****Besoin client enregistré :** 14/10/2022 14:42**Demande planifiée :** 14/10/2022**Date réelle d'intervention :** 18/10/2022**Validée par :** site pas joignable**DETAILS DE L'INTERVENTION :****Diagnostic (si devis établi) :****Solution technique proposée (si devis établi) :****Cause vérifiée :** Viellissement normal - usure  
nous avons constaté un frottement au sol de la porte vitrée**Action réalisée :** Remise en état totale  
nous avons donc effectuer un réglage sur la porte a fin de faire une mise a niveaux des porte vitré**Actions à mener :****Préconisations :****Statut final :** Fonctionnel**VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :**

Lylian JANOWSKI

Tél :

Mail : ljanowski@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :

com.maintenance@crea-maint.fr

SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500