

Référence :

Demandeur : Gregory BARD

Délai :

Os : CP22100072

Code ana : 1193

Site : SFR ARCUEIL Vache Noire

GALERIE CIALE LA VACHE NOIRE 94110 ARCUEIL

Contact technique :

Nawel DEBZA

ndebza@crea-maint.fr

0476408623

RAPPORT D'INTERVENTION IN022751/1 - Dossier 00033120

CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :

Besoin client enregistré : 17/10/2022 16:00

Demande planifiée :

Date réelle d'intervention : 17/10/2022

Validée par : sfr

DETAILS DE L'INTERVENTION :

Diagnostic (si devis établi) :

Solution technique proposée (si devis établi) :

Cause vérifiée : Viellissement normal - usure

Action réalisée : Remise en état totale

Recherche de fuite réalisé sur site. Nous avons pu identifier son origine. Celle-ci provient de la climatisation. A notre arrivé il n' y avait plus de fuite (seulement des trace d'humidité à proximité).

Actions à mener :

Préconisations :

Statut final : Fonctionnel

VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :

Nawel DEBZA

Tél : 0476408623

Mail : ndebza@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :

com.maintenance@crea-maint.fr

SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500