

N° de l'ordre de travail

4288645

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100105

Bonjour,

Fuite sur clim dans le bureau en reserve qui cause des dégâts dans le plafond en boutique.

Mr BARD

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

24-10-2022 17:07:18

Terminé le

26-10-2022 18:54:22

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montpellier Polygo - Général

Observations

toute l'isolation doit être remplacée car elle est déchirée avec de nombreux points de condensation.

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS**

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO

Adresse

C CIAL DU POLYGONE - CCial  
34000  
MONTPELLIER


**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER POLYGO - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(26-10-2022 18:54:34)