

N° de l'ordre de travail

4301174

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100119

Bonjour,

La clim ne fonctionne pas, nous avons très chaud sur la surface de vente et en réserve.

Cordialement

Lieu

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE BONNVEINE - Geral

Observations

la climatisation ne fonctionnait pas car le filtre à eau était tout bouché

ça fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

26-10-2022 18:45:49

Terminé le

28-10-2022 09:32:15

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE BONNVEINE

Adresse

C Cial Bonneveine, 112 Av. de Hambourg, 13008 Marseille, França
MARSEILLE

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE BONNVEINE - GERAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(28-10-2022 09:32:49)