

DEVIS

DOCUMENTO DE
ORÇAMENTO
510ID DE ORÇAMENTO
EXTERNO

ID DE ORÇAMENTO INTERNO

ESTADO

Pronto

ELABORADO POR



CRIADO POR

Manuel Fernandes

CLIENTE

SFR DISTRIBUTION

ENDEREÇO

OBSERVAÇÕES

Erreur U6 Interruption de surintensité du compresseur/Anormal du module de puissance
Fourniture et pose du module de puissance

ASSOCIADO A

AVARIA #3698237

AVAC - Avarias - Outros

° CP22060028 - la clim

SFR DISTRIBUTION Vitrolles - Général

ITENS

ITEM	QTD	UNI	PREÇO	TOTAL
T7WE59313 - POWER BOARD (module de puissance)	1	un	€587.00	€587.00
Tests et essais	0		€0.00	€0.00
Taux horaire de main d'oeuvre Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30	2	HR/T...	€40.50	€81.00
Taux horaire de main d'oeuvre Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30	2	HR/T...	€40.50	€81.00
Forfait déplacement (France Métropolitaine)	1	UN	€58.50	€58.50
			SUB-TOTAL	€807.50
			TOTAL	€807.50

**BON POUR
ACCORD MR
BARD GREGORY
07/07/2022**