

N° de l'ordre de travail

**3815926**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Lieu

SFR DISTRIBUTION Vitrolles - Général

Observations

remplacement de la carte électronique de la machine externe  
la climatisation fonctionnait normalemen

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Urgente**

Signalé à

22-07-2022 11:45:22

Terminé le

22-07-2022 13:09:08

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION VITROLLES

Adresse

C CIAL CARREFOUR GRAND VITROLLES - CCial  
13127  
VITROLLES**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION VITROLLES - GÉNÉRAL

**TÂCHES****ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)**

En fonctionnement



Type

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu

SFR DISTRIBUTION VITROLLES - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

**CARACTÉRISTIQUES**

A01. Marque  
Mitsubishi electric

A02. Modéle unité interieur 1  
PEA-RP250GAQ

A03. N° de Série unité intérieur 1  
15M00826

A06. Modéle unité Exterior  
PUHZ-P250YHA3

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(22-07-2022 13:09:39)