

**SFR DISTRIBUTION**  
**124 Boulevard de Verdun**  
**92400 COURBEVOIE**

**Objet : ATTESTATION LDR**

St André de Corcy, le 28/11/2022

**Site : SFR Narbonne Bonne Source (5686)**  
**DI N° : 226130**  
**ELAN : 17478**

Madame, Monsieur,

Je soussigné Jean François PIARD, Directeur Général de la société PRESTA MAINTENANCE, atteste que les travaux de levée de réserves électriques suivants ont bien été réalisés en date du 12/08/2022.

**Attestation de levée de réserves No. Rapport : Socotec - 995P0/22/2319 du 25/03/2022**

Obs No. 1 : TGBT CIRCULATION - MX 1

Absence de protection du circuit par un dispositif à courant différentiel résiduel sans retard intentionnel

Obs No. 2 : TGBT CIRCULATION - MX 2

Absence de protection du circuit par un dispositif à courant différentiel résiduel sans retard intentionnel

Obs No. 4 : TGBT CIRCULATION - Départ non identifié

Après contrôle, il s'agit du départ identifié "ID Équipement" - Prises imprimante, SAV, Poste VS, Bibliothèque  
Absence de protection du circuit par un dispositif à courant différentiel résiduel sans retard intentionnel

**Travaux réalisés :**

- Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel Legrand DX3-ID 2P+N 25A AC 30mA
- Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel Legrand DX3-ID 2P+N 25A AC 30mA
- Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel Legrand DX3-ID 3P+N 63A AC 30mA

Veillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

**PRESTA MAINTENANCE**  
ZI La Vernangère - 208 Rue de l'Industrie  
01390 SAINT ANDRE DE CORCY  
Tél. +33 (0)4 72 26 04 94  
contact@presta-maintenance.fr  
Siret : 881 214 365 00010 / Code APE 7022Z  
N° de TVA : FR63 881 214 365

Jean François PIARD  
Directeur Général

