

SFR DISTRIBUTION
124 Boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Objet : ATTESTATION DE LEVÉES DE RÉSERVE

St André de Corcy, le 27/09/2022

Site : SFR Dijon Chenove (1746)
DI N° : 223779
GDM : 17187

Madame, Monsieur,

Je soussigné Jean François PIARD, Directeur Général de la société PRESTA MAINTENANCE, atteste que les travaux suivants ont bien été réalisés en date du 26/07/2022.

No. Rapport : 7895312/191.16.1.P du 06.04.2022

Obs No.1 : Non prise en charge

Obs No.2 : BAES

Remettre en état de fonctionnement le dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité

Obs No.3 : Bureau

Fixer la canalisation à droite du Tableau Général Basse Tension et fixer la boîte de dérivation en améliorant la pénétration du câble

Obs No.4 : Bureau

Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de l'enveloppe du coffret électrique (valeur maximale de 2 ohms)

Obs No.5 : Bureau – Coffret général C2A 3ème plastron

Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation

Obs No.6 : Bureau - Coffret général C2A 5ème plastron


Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation

Travaux réalisés :

- Fourniture et pose d'une télécommande BAES universelle
- Fourniture et pose d'une goulotte grande capacité avec joue de pénétration évasée
- Reprise des câblages
- Mise à la terre de la porte du TGBT
- Identification des disjoncteurs et pose d'étiquette
- Impression du schéma électrique fourni par le siège et mise en place sur le TGBT

Veillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jean François PIARD
Directeur Général



PRESTA MAINTENANCE
ZI La Vernangère - 208 Rue de l'Industrie
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél. +33 (0)4 72 26 04 94
contact@presta-maintenance.fr
Siret : 881 214 365 00010 / Code APE 7022Z
N° de TVA : FR63 881 214 365