

SFR DISTRIBUTION
124 Boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Objet : ATTESTATION DE LEVÉES DE RÉSERVE

St André de Corcy, le 27/09/2022

Site : SFR Reims St Brice (1608)
DI N° : 224268
GDM : 17256

Madame, Monsieur,

Je soussigné Jean François PIARD, Directeur Général de la société PRESTA MAINTENANCE, atteste que les travaux suivants ont bien été réalisés en date du 09/05/2022.

No. Rapport : 7895312/523.1.1.P du 12.04.2022

Obs No.1 : Surface de vente

Fixer une prise de courant encastrée d'un bureau conseiller (Prise sur le plateau de travail)

Obs No.2 : Salle de repos

Alimenter le circuit de faible section repris directement sur les bornes avals depuis le répartiteur (Le montage en place ne respecte pas les préconisations constructeurs)

Obs No.3 : Salle de repos

Fixer correctement le rail DIN supportant le répartiteur et le général tableau (Appareillages qui tiennent et pendent en biais)

Obs No.4 : Salle de repos Sanitaire

Remédier au défaut sur le circuit (Disjoncteur qui réagit à certains moments)


Travaux réalisés :

- Refixation de la prise de courant et mise en place d'un pot d'encastrement multimatériaux
- Fixation du rail DIN
- Remplacement disjoncteur 2x16A par un 2x32A

Pour l'observation No.2, le rédacteur du rapport n'a pas su nous indiquer les anomalies réelles sur site.
Nous avons vérifié les sections de câble des disjoncteurs de protection et n'avons détecté aucune anomalie

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jean François PIARD
Directeur Général



PRESTA MAINTENANCE
ZI La Vernangère - 208 Rue de l'Industrie
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél. +33 (0)4 72 26 04 94
contact@presta-maintenance.fr
Siret : 881 214 365 00010 / Code APE 7022Z
N° de TVA : FR63 881 214 365